

Bielsko-Biała, 2020.06.18

DBIN.7023.107.2020.AW
/za zwrotnym potw. odbioru/

Burmistrz Miasta Żywiec

Rynek 2

34-300 Żywiec

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
WPLYNEŁO DNIA:
23.06.2020
009930/20
L.dz.

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o *Inspekcji Ochrony Środowiska* (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Żywcu, Rynek 2, 34-300 Żywiec, w dniach 14.02., 25.02., 27.02. i 22.05.2020 r., udokumentowanej protokołem kontroli Nr BIB 26/2020

ZARZĄDZAM:

1. Przeciwdziałać zanieczyszczeniu wód potoku Sienka ściekami o charakterze przemysłowym.
Termin realizacji: na bieżąco.
2. Instalację kanalizacji deszczowej oraz urządzenie wodne – wylot PS5 utrzymywać w należyтым stanie technicznym i eksploatować zgodnie z pozwoleniem.
Termin realizacji: na bieżąco.
3. Kontynuować inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka kanalizacji biegnącego w ulicy Łącznej w Żywcu.
Termin realizacji: na bieżąco.

Wyznaczam termin przesłania do WIOŚ w Katowicach Delegatury w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała, pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień **31.08.2020 r.**

UZASADNIENIE

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatury w Bielsku-Białej, w Urzędzie Miejskim w Żywcu, Rynek 2, 34-300 Żywiec, w dniach 14.02., 25.02., 27.02. i 22.05.2020 r., stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

W związku z powyższym Kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej działający z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zarządził w punktach 1 - 3 ich usunięcie.

Ad. 1.

W dniu 8.02.2020 r. wpłynęło do WIOŚ zgłoszenie zanieczyszczenia potoku Sienka substancją powodującą pienienie, prawdopodobnie detergentami. Piana kumulowała się przed założonymi przez PSP w Żywcu rękawami sorpcyjnymi oraz na pobliskim progu wodnym. Na podstawie sprawozdań z badań wód pobranych w trakcie interwencji ustalono, że substancje powierzchniowo czynne powyżej miejsca zdarzenia znajdują się w wodzie

w ilości poniżej granicy oznaczalności. Substancje te ujawniają się w znacznie większej ilości poniżej miejsca zdarzenia, co jednoznacznie wskazuje miejsce zanieczyszczenia wód potoku Sienka tj. wylot wód opadowych i roztopowych z kanalizacji miejskiej do wód potoku będący przedmiotem kontroli. Poinstruowano kontrolowanego, że obecność substancji powierzchniowo czynnych w wodach opadowych i roztopowych sugeruje, że do kanalizacji deszczowej przedostają się ścieki o charakterze przemysłowym.

Obowiązek nałożony w punkcie 1 wynika z art. 137 i 138 ustawy z dnia 27.04.2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) oraz z art. 78 i 83 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

Ad.2.

W trakcie oględzin kanalizacji miejskiej stwierdzono zaleganie w niej różnego rodzaju szlamów, co szczególnie widoczne było w studzienkach rewizyjnych. Zaleganie ich w takiej ilości może doprowadzić do zablokowania przepływu wód w instalacji kanalizacji deszczowej. W trakcie oględzin stwierdzono również, że w niektórych studzienkach rewizyjnych (szczególnie tych zlokalizowanych w ulicy Łącznej) znajdują się liczne wloty niewiadomego pochodzenia. Biorący udział w oględzinach przedstawiciele Urzędu Miasta Żywiec nie posiadali wiedzy na temat właścicieli wlotów oraz rodzaju odprowadzanych nimi wód.

Obowiązek nałożony w punkcie 2 wynika z art. 138 i 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. *Prawo ochrony środowiska*.

Ad.3.

W trakcie kontroli stwierdzono, że do sieci kanalizacji deszczowej miejskiej włączone są wloty niewiadomego pochodzenia. Nie znany jest rodzaj wód/ścieków nimi wprowadzanych do sieci, nie wiadomo również jaka jest ich jakość. W związku z powyższym, Urząd Miasta Żywiec zlecił do MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu, ul. Bracka 66 przegląd i czyszczenie kanalizacji miejskiej. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją wykonany został kompleksowy przegląd odcinka kanalizacji biegnącego w ulicy Stolarskiej. Wykonano również czyszczenie tego odcinka kanalizacji. Prace związane z inwentaryzacją zostały jednak przerwane z uwagi na ogłoszenie na terenie Polski stanu pandemii. Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego prace zostaną wznowione w najbliższym możliwym terminie.

Obowiązek nałożony w punkcie 3 wynika z art. 138 i 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. *Prawo ochrony środowiska*.

Obowiązek przesłania pisemnej informacji o realizacji zarządzeń pokontrolnych wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o *Inspekcji Ochrony Środowiska* (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 995 z późn. zm.).

Pouczenie:

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę organizacyjną/osobę fizyczną* żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) na zarządzenie pokontrolne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu zarządzeń pokontrolnych.

Z up. Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
w Katowicach
mgr Joanna Paluch
Kierownik Delegatury

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a WIOŚ, Delegatura w Bielsku-Białej.