

WYJAŚNIENIA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na realizację zadania p.n.:

**„Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w dzielnicy Moszczanica w Żywcu”
oznaczenie sprawy: GKI.271.2.2023**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Żywiec – przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z treścią złożonych zapytań:

Zapytanie nr 1:

„Proszę o wskazanie grubości blachy tytanowo-aluminiowej na obróbki blacharskie.”

Odpowiedź:

Wszystkie obróbki blacharskie wykonywane będą z blachy **tytanowo-cynkowej** o grubości 0,8 mm.

Zapytanie nr 2:

„Proszę o określenie parametrów wykładziny PCV.”

Odpowiedź:

Wykładzina PCV musi posiadać co najmniej następujące parametry: systemowa, spawana, o budowie homogenicznej, trudnoscieralna – dostosowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, o wysokiej elastyczności, o parametrach klasy trudnopalności potwierdzonej w deklaracji zgodności, atestach lub certyfikacie CE. Ze względów na uzupełnienie w odniesieniu do istniejących posadzek, dobór kolorystyki zostanie dokonany podczas realizacji robót.

Zapytanie nr 3:

„Proszę o potwierdzenie, iż istnieją techniczne możliwości zagospodarowania całej ziemi z robót ziemnych (wykopów) na terenie działki objętej inwestycją.”

Odpowiedź:

Ziemia z wykopów może i powinna zostać wykorzystana do rekultywacji i niwelacji terenów sportowo-rekreacyjnych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, natomiast pozostałe odpady (np. asfalt, beton, gruz) muszą zostać oddane do utylizacji.

Zapytanie nr 4:

„Proszę o sprecyzowanie nawierzchni, roślin oraz ewentualnego wyposażenia w jakie mają zostać wyposażone tereny sportowe oraz tereny rekreacyjne.”

Odpowiedź:

Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych obejmuje: wykonanie bieżni sportowej o wymiarach 100 x 3 m oraz boiska do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18 m, o nawierzchniach tartanowych wraz z podbudową, według standardów określonych dla tego typu obiektów, montaż ławek w ilości 10 szt. i koszy na śmieci w ilości 5 szt. oraz rekultywację i niwelację tych terenów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Nie przewiduje się nasadzeń roślin, a jedynie obsianie trawą.

Zapytanie nr 5:

„Czy zamawiający nie przewiduje gładzi na wykonywanych tynkach ?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania gładzi na tynkach. Ściany wewnętrzne mają zostać wykończone tynkami cementowo-wapiennymi lub wapiennymi i pomalowane farbą. Dobór kolorystyki ścian zostanie dokonany podczas realizacji robót.

Zapytanie nr 6:

„Proszę o podanie wysokości ogrodzenia systemowego (czy przewiduje się piłkochwyty). Czy bramy mają być automatyczne ?”

Odpowiedź:

Wymagana wysokość ogrodzenia systemowego: 1,8 m. Szkoła posiada zamontowane piłkochwyty, nie przewiduje się montażu dodatkowych piłkochwyków. Przewiduje się bramy wjazdowe otwierane ręcznie, z możliwością zamontowania automatyki w późniejszym okresie.

Zapytanie nr 7:

„Jaki standard ceramiki i armatury sanitarnej należy uwzględnić w wycenie ?”

Odpowiedź:

W odniesieniu do ceramiki i armatury sanitarnej Zamawiający oczekuje standardu wymaganego w obiektach użyteczności publicznej, tj. co najmniej średniego, odpornego na częste użytkowanie, z uwzględnieniem wzornictwa istniejącego w pomieszczeniach niedawno zrealizowanych przy sali gimnastycznej.

Zapytanie nr 8:

„Czy dostarczenie i montaż wyposażenia typu: pojemniki na mydło, pojemniki na ręczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy, suszarki do rąk, kosze na śmieci, szczotki do WC, lustra, należy uwzględnić w przedmiarze? Jeśli tak, to prosimy o określenie ilości i parametrów wyposażenia.”

Odpowiedź:

Należy przewidzieć montaż tylko podstawowego wyposażenia jak dla sanitariatów publicznych, tj. pojemniki na mydło i papier toaletowy, o wzmocnionej trwałości, zamykane na kluczyk, w ilości odpowiadającej ilości ceramiki sanitarnej.

Zapytanie nr 9:

„Czy Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów uproszczonych lub kosztorysów szczegółowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów ofertowych szczegółowych przed podpisaniem umowy, stosownie do postanowień rozdziału XXII ust. 6 pkt 4 SWZ.

Zapytanie nr 10:

„Proszę o podanie kolorystyki/ parametrów dot. wykładzin PVC oraz płytek ściennych i podłogowych.”

Odpowiedź:

Wykładzina PCV musi posiadać co najmniej następujące parametry: systemowa, spawana, o budowie homogenicznej, trudnościeralna – dostosowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, o wysokiej elastyczności, o parametrach klasy trudnopalności potwierdzonej w deklaracji zgodności, atestach lub certyfikacie CE.

Płytki posadzkowe: rektyfikowane, w klasie 1, antypoślizgowe, o wymiarach min. 60 x 60 cm. Płytki ścienne: rektyfikowane, w klasie 1, o powierzchni satynowej, o wymiarach min. 30 x 60 cm.

Kolorystyka wykładziny i płytek musi być dopasowana do kolorystyki w pomieszczeniach niedawno zrealizowanych przy sali gimnastycznej i zostanie dobrana na etapie realizacji robót.

Zapytanie nr 11:

„Proszę o doprecyzowanie poz. 554 d.5.2 - Tereny sportowe. Co ma znajdować się na tych terenach, jakie sprzęty, nawierzchnie?”

Odpowiedź:

Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych obejmuje: wykonanie bieżni sportowej o wymiarach 100 x 3 m oraz boiska do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18 m, o nawierzchniach tartanowych wraz z podbudową, według standardów określonych dla tego typu obiektów, montaż ławek w ilości 10 szt. i koszy na śmieci w ilości 5 szt. oraz rekultywację i niwelację tych terenów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Nie przewiduje się nasadzeń roślin, a jedynie obsianie trawą.

Zapytanie nr 12:

„Dotyczy pozycji z przedmiaru 336. Proszę o podanie pełnej specyfikacji oraz parametrów technicznych posadzki do otworzenia. Jednocześnie prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których owa posadzka ma być otworzona.”

Odpowiedź:

Pozycja 336 dotyczy odtworzenia uszkodzonych posadzek w istniejących pomieszczeniach. Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji tej chodzi o istniejące posadzki, które mogą zostać uszkodzone w trakcie realizowanych prac budowlanych, i ich odtworzenie wg stanu istniejącego.

Zapytanie nr 13:

„Proszę o wskazanie, które drzwi są drzwiami ewakuacyjnymi.”

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem, wyszczególnione w zestawieniu stolarki, rys. 17.0, z samozamykaczem lub jako pożarowe.

Zapytanie nr 14:

„Proszę o informację jakie elementy należy zastosować w drzwiach ewakuacyjnych (np. dźwignia, pochwyt itp.)”

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem, wyszczególnione w zestawieniu stolarki, rys. 17.0 – z klamką.

Zapytanie nr 15:

„Proszę o wskazanie pozycji w zestawieniu stolarki okiennej jak i drzwiowej przy których należy zastosować szklenie bezpieczne.”

Odpowiedź:

We wszystkich drzwiach należy zastosować szklenie bezpieczne, natomiast okna „szklenie” komorą odpowiadającą wymogom WT 21.

Zapytanie nr 16:

„Proszę o wskazanie koloru stolarki aluminiowej.”

Odpowiedź:

Stolarka okienna: kolorystyka zgodnie z projektem w zestawieniu stolarki, rys. 18.0.

Stolarka drzwiowa:

- wewnętrzna – kolorystyka dopasowana do istniejącej w nowej części – RAL 7001,
- zewnętrzna – wg rysunków elewacji – RAL 7016.

Zapytanie nr 17:

„Czy w zakresie Zamówienia są przewidziane drabiny zewnętrzne do pokonywania wysokości pomiędzy dachami oraz do wejścia na dach płaski? Jeżeli tak, bardzo proszę o podanie pełnej specyfikacji oraz parametrów technicznych (w tym ilości drabin jakie należy dostarczyć)”

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje drabin.

Zapytanie nr 18:

„Proszę o podanie parametrów technicznych styropianu do ocieplenia budynku.”

Odpowiedź:

Styropian do izolacji ścian zewnętrznych oraz podłóg – o współczynniku $\lambda = 0,3$ (W/mK) i wytrzymałości na ściskanie 80 kPa.

Zapytanie nr 19:

„Proszę o potwierdzenie, że szafki, stoły i krzesła w jadalni oraz pozostałe umeblowanie szkoły jest po za zakresem opracowania. (brak pozycji w przedmiarze)”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szafki, stoły i krzesła w jadalni oraz pozostałe umeblowanie szkoły nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Zapytanie nr 20:

„Proszę o udostępnienie detalu balustrad oraz specyfikacji materiału z jakiego mają być wykonane.”

Odpowiedź:

Dowolne balustrady systemowe z wypełnieniem panelami ze szkła bezpiecznego, do budynków użyteczności publicznej – szkoły, o wysokości pochwyty min. 110 cm.

Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Dariusz Zagól