RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:50

POZIOM ±0,00 = 349,52m npm



UWAGI:

- OSADZIĆ KOTWY STARTOWE SŁUPÓW DREWNIANYCH
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA (ZAKŁAD ZBROJENIA 50cm)
- OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTÓW 5cm
- POD ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ UŁOŻYĆ CHUDY BETON (B10) GRUBOŚCI 10cm
- POSADOWIENIE WYKONAĆ NA NIENARUSZONYM GRUNCIE
- USUNĄĆ GRUNTY NIENOŚNE, W RAZIE KONIECZNOŚCI CHUDY BETON ZAGŁĘBIĆ DO POZIOMU WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW NOŚNYCH
- WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM IZOLOWAĆ 2xDYSPERBIT
- WKŁADKI UZIEMIAJĄCE WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
- OTWORY I PRZEJŚCIA PRZEZ FUNDAMENTY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. INSTALACYJNYMI
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PT ARCHITEKTURY I PT BRANŻOWYMI
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ELEMENTY ZŁĄCZNE W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ (PODSTAWY SŁUPÓW, BLACHY W POŁĄCZENIACH, ŚRUBY, WKRĘTY I INNE ŁĄCZNIKI) WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WIERZCH MISY OCIEKOWEJ ZABEZPIECZYĆ ŻYWICĄ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE CHLORKÓW

Projekt konstrukcji stanowi integralną część projektu budowlanego, w skład którego wchodzi też projekt architektoniczny oraz projekty branżowe wzajemnie skoordynowane. Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach odniesienia W szczególności zabrania się prowadzenia robót na podstawie dokumentacji jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż. Wykonanie musi być zgodne z wymogami polskich przepisów i norm.
Rozpatrywać z innymi rysunkami danej kondygnacji oraz kondygnacji sąsiednich.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.
Zabrania się odmierzać jakichkolwiek wymiarów z rysunku.

OBJAŚNIENIA :

"ZERO" BUDYNKU : ±0.00=wg.architektury

OPRACOWANIE PRZEDSTAWIA SCHEMATY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I NIE WYCZERPUJE WSZYTKICH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKOANIEM KONSTRUKCJI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BUDOWY OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY, ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

BETON KONSTRUKCYJNY:
Stopy i przepona: B20 (C16/20) W8
Misa ociekowa: B45 (C35/45) W8
BETON PODKŁADOWY: B10 (C7,5/10)
STAL ZBROJENIOWA: # - A-IIIN (RB500W)
C-B500SP

OTULINY:
- fundament: 50mm

otulina mierzona do zewnętrznej krawędzi pręta zbrojenia głównego.

KLASA EKSPOZYCJI: XS2

Drewno konstrukcyjne: modrzewiowe, klasy C24
Wszystkie stalowe elementy złączne konstrukcji drewnianej powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

INWESTOR	Miasto Żywiec ul. Rynek 2 34-300 Żywiec
ADRES	Zabytkowy Park Habsburgów 34-315 Żywiec działki ewid. 1502/3, 2848/11, 2848/10, 2864/7 obręb 241701_1.0007, Żywiec, jedn. ewid. 241701_1, Żywiec
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa tężni solankowej wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją wodociągową, elektryczną,monitorngu i technologią solanki oraz zagospodarowaniem terenu
ETAP	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BRANŻA	Konstrukcja
PROJEKTANT ARCH.	inż. Krzysztof Kukuryka nr upr. LUB/0041/PWOK/06
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA	1:50
DATA	10.2022
NR RYSUNKU	K/01