

WYJAŚNIENIA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na realizację zadania p.n.:

**„Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki
Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie”**
oznaczenie sprawy: **GKI.271.3.2024**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Żywiec – przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z treścią złożonego zapytania:

Zapytanie nr 1:

„Proszę o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia jest wykonanie nowego wyłącznika ppoż zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znacząco podnosi to koszty wyceny dokumentacji projektowej, wykonania, uzgodnień oraz odbioru (1/4 kosztów zamówienia). Podczas wykonywania prac należy wykonać nowe rozdzielnice, bruzdy, okablowanie na elewacji zewnętrznej, co łączy się dodatkowo z przeniesieniem tablicy bezpiecznikowej na zewnątrz. Wykonawca zdaje sobie sprawę, że jest to zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, jednak proszę o konkretne sprecyzowanie jaki zakres podlega wycenie, gdyż wiąże się z dodatkowymi pracami. Informacje te są podstawowymi danymi potrzebnymi do sporządzenia rzetelnej wyceny prac projektowych i wykonawczych.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje m. in. wykonanie nowego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie narzuca projektantowi rozwiązań, wymagając jednocześnie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją instalacji elektrycznej, więc zakres prac powinien zostać wskazany w projekcie branżowym elektrycznym. Zamawiający przypomina, że budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską i zakres projektowanych prac należy uzgodnić z WUOZ w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej.

Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Dariusz Zagół