



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

IOŚ-DR.271.00005.2025

Żywiec, dnia 13.05.2025r.

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
34-300 ŻYWIEC
Rynek 2
tel. 33-475-42-00 fax. 33-475-42-02
(4)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne pn.:
„Budowa drogi pieszo-rowerowej od granicy z gminą Radziechowy Wieprz do mostu na Niwy”

W imieniu Zamawiającego Miasta Żywca informuję, że wpłynęło zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

W uaktualnionym przedmiarze są 2 skrzynki rozdzielcze do kamer, a słupów i kamer mam 4 - proszę o aktualizację

Wyjaśnienie:

W kosztorysie ofertowym skrzynek rozdzielczych powinno być 4 szt. Zamawiający zamieszcza kosztorys ofertowy i przedmiar.

Zapytanie nr 2

W jaki sposób mają być układane kable w ziemi? Czy na podsypce piaskowej i kabel bez osłony, czy w rurze osłonowej dvr/dvk, rhdp? Łączna długość rur osłonowych wynosi 124 metry, co nie jest spójne z długością projektową kabli.

Wyjaśnienie:

Kabel światłowodowy należy układać na całej trasie w rurze osłonowej HDPE 50.

Powyższa zmiana ma charakter formalny.

Treść wyjaśnień staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Załącznik:

- 1. Przedmiar**
- 2. Kosztorys ofertowy**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor