

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pn.: „**Utworzenie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności „Sowa” w mieście Żywiec**”

W imieniu Zamawiającego Miasta Żywca informuję, że wpłynęło zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

Branża elektryczna. Proszę o podanie parametrów urządzeń niskoprądowych (kamery, czujki, szyfrator).

Wyjaśnienie:

a. Kamera wewnętrzna:

1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m

b. Kamera zewnętrzna:

1/2,7" 5 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP6

c. Czujki: czujki ruchowe i czujki stłuczeniowo ruchowe.

d. Szyfrator: z wyświetlaczem LED

Zapytanie nr 2

Branża elektryczna. Proszę o informację czy do systemu SSWiN należy przyjąć centralkę. Jeśli tak, proszę o podanie parametrów.

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć centralkę systemu SSWiN dostosowaną do ilości elementów w systemie (czujki ruchu, czujki stłuczeniowo-ruchowe, szyfrator z wyświetlaczem LED).

Zapytanie nr 3

Branża elektryczna. Proszę o informację czy do systemu CCTV należy przyjąć rejestrator. Jeśli tak, proszę o podanie parametrów.

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć rejestrator do systemu CCTV: IP 16-kanałowy z dyskiem i switchem PoE, zgodnie z podanymi parametrami:

Rejestrator:

256 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): peryme

Dysk:

DYSK HDD SEAGATE SKYHAWK ST4000VX016 4TB

Switch:

10-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 8 portów PoE 8× RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Budżet mocy 110 W, Port 1 max 90W

Zapytanie nr 4,5,6

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie schematu systemu SSWiN.

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie schematu systemu CCTV.

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie schematu szafy LAN.

Wyjaśnienie:

Schematy systemów SSWiN, CCTV oraz LAN należy wykonać na podstawie dostarczonych materiałów, aktualnej wiedzy technicznej oraz warunków technicznych. W odpowiedzi podajemy wyposażenie szafy LAN: szafa: 24U 800x800, wentylator z termostatem, listwa zasilająca, switch 48x10/100/1000, switch zarządzalny 24xPoE,

Zapytanie nr 7

Branża elektryczna. Proszę o informację jakiej kategorii ma być przewód LAN

Wyjaśnienie:

Przewód LAN : skrętka UTP kat. 5.

Zapytanie nr 8

Branża elektryczna. Proszę o informację czy w toalecie dla NPS należy przyjąć system przyzywowy. Jeśli tak, proszę o udostępnienie schematu oraz/lub parametrów urządzeń

Wyjaśnienie:

W toalecie nie przewidziano systemu przyzywowego.

Zapytanie nr 9

Branża elektryczna. W opisie technicznym na str. 10 jest informacja "W ramach instalacji elektrycznej założono wykonanie głównego wyłącznika prądu oraz oświetlenia ewakuacyjnego". Brak na rzutach opraw oświetlenia ewakuacyjnego. Proszę o udostępnienie ilości oraz parametrów tych opraw.

Wyjaśnienie:

Przewidziano:

12-opraw awaryjnych typu LED 3W (1-godzina pracy autonomicznej) - rozmieszczenie opraw zostanie podane na etapie wykonawczym,
2-oprawy ewakuacyjne wewnętrzne typu LED nad wejściami od wewnątrz,
2-oprawy awaryjne zewnętrzne typu LED nad wejściami od zewnątrz.

Zapytanie nr 10

Branża elektryczna. W opisie technicznym na str. 10 jest informacja "W ramach instalacji elektrycznej założono wykonanie głównego wyłącznika prądu oraz oświetlenia ewakuacyjnego". Brak schematu urządzenia GWP. Proszę o udostępnienie schematu i/lub parametrów oraz informacji czy GWP ma być urządzeniem certyfikowanym

Wyjaśnienie:

Główny wyłącznik prądu: certyfikowany, lokalizacja do ustalenia na etapie wykonawczym

Zapytanie nr 11

Branża elektryczna. Proszę o informację czy należy przyjąć nową rozdzielnicę dla projektowanych instalacji oraz gdzie należy ją zamontować.

Wyjaśnienie:

Rozdzielnia główna: stopień ochrony kat. II, zabudowana wewnątrz obiektu (w sali 01), z wyposażeniem dostosowanym do przewidzianej instalacji elektrycznej.

Zapytanie nr 12

Branża elektryczna. Proszę o informację jak ma być prowadzone okablowanie - podtynkowo, natynkowo, w korytkach, w peszlach, na uchwytach?

Wyjaśnienie:

Okablowanie ma być prowadzone głównie podtynkowo, w posadzce dodatkowo w peszlach.

Zapytanie nr 13

Branża elektryczna. Proszę o informację czy w zakresie jest wykonanie instalacji odgromowej na dachu nad komórkami lokatorskimi.

Wyjaśnienie:

Na dachu nad komórkami nie przewiduje się instalacji odgromowej. Przewidziana instalacja fotowoltaiczna zgodnie z wytycznymi musi być uziemiona.

Treść wyjaśnień staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Dariusz Zagóń