

GKI.271.2.2025

Żywiec, dnia 30.07.2025r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pn.: „**Utworzenie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności „Sowa” w mieście Żywiec**”

W imieniu Zamawiającego Miasta Żywca informuję, że wpłynęło zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

W uzupełnieniu rysunku nr 22 Schemat ogrzewania podłogowego prosimy o udostępnienie schematu połączenia pomp ciepła jednostek wewnętrznych z zewnętrznymi (lub uzupełnienia na rzucie) z wyspecyfikowaniem poszczególnych elementów instalacji.

Wyjaśnienie:

Schemat połączenia pomp ciepła – jednostki zewnętrzne z wewnętrznymi należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania tego typu prac.

Zapytanie nr 2

Prosimy o określenie standardu baterii umywalkowych i zlewozmywakowych (mechaniczne , czasowe czy inne).

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - mechaniczne.

Zapytanie nr 3

Czy wodomierz z armaturą jest istniejący czy ma być nowy (wielkość , średnica); czy ma służyć do pomiaru ilości wody zimnej dla przebudowywanego lokalu usługowego czy dla całego budynku ? Czy przez pomieszczenia tego lokalu będą przebiegać instalacje wyłącznie dla tego lokalu czy również dla pozostałych części budynku (średnice przewodów)?

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć wodomierz z armaturą jako nowy, służący do pomiaru wody zimnej tylko dla przedmiotowego lokalu. W lokalu przebiega część kanalizacji sanitarnej dla całego budynku.

Zapytanie nr 4

Proszę o schemat połączeń pompy ciepła jednostki wewnętrzne- zasobnik CWU (rys. 20- rzut).

Wyjaśnienie:

Schemat połączenia pomp ciepła (jednostki wewnętrzne) z zasobnikiem c.w.u. należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania tego typu prac.

Zapytanie nr 5

Czy piony kanalizacyjne z wyższych kondygnacji ominą remontowany lokal czy należy je włączyć do kanalizacji tego lokalu ?

Wyjaśnienie:

Część pionów z wyższych kondygnacji przebiega przez przedmiotowy lokal. Projekt zakłada włączenie się do istniejącego pionu gdzie aktualnie znajduje się pomieszczenie sanitarne oraz do instalacji sanitarnej przebiegającej przez piwnice (rys. 20).

Zapytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że poziom kanalizacji oraz wody zimnej i ciepłej należy prowadzić podposadzkowo

Wyjaśnienie:

Wewnętrzne instalacje wod-kan wg przedmiaru przyjęto jako zabudowane w ścianach.

Zapytanie nr 7

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem i informacyjnym charakterem przedmiaru prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może dopisywać pozycje przedmiaru, zmieniać podstawy wycen i ilości.

Wyjaśnienie:

Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca ma wycenić prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania tego typu prac.

Zapytanie nr 8

Ile wentylatorów i jakiej wielkości należy przyjąć do wyceny ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z rys. 04 należy przewidzieć 5-wentylatorów łazienkowych fi-150 o wydajności 250m³/h sprzężonych z wyłącznikami światła.

Zapytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie , że zewnętrzne wodociąg i kanalizacja sanitarna pozostają bez zmian.

Wyjaśnienie:

Założono, iż przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej pozostają jako istniejące.

Treść wyjaśnień staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

z up. Burmistrza

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Dariusz Zagół