

GKI.271.2.2025

Żywiec, dnia 30.07.2025r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pn.: „**Utworzenie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności „Sowa” w mieście Żywiec**”

W imieniu Zamawiającego Miasta Żywca informuję, że wpłynęło zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gotowych listew sztukatorskich do wykończenia gzymsów sufitowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie gotowych listew sztukatorskich do wykończenia gzymsu sufitowego. Gzyms ścienny należy jednak wykonać jako tradycyjny.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiaru mebli podanych w specyfikacji $\pm 5\%$? (np. szafa ubraniowa zgodnie ze specyfikacją powinna mieć wymiary: 41x49x180, czy można zastosować szafę 40x50x180?)

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiaru mebli podanych w specyfikacji jednak pod warunkiem, że zmieszczą się one w założonych miejscach.

Zapytanie nr 3

Szafy BHP nie występują w kolorze RAL 7024 (grafit) – czy Zamawiający dopuszcza dostawę szafy BHP w kolorze antracytowym RAL 7016 (ewentualnie popielatym RAL 7035 lub czarnym RAL 9005)?

Wyjaśnienie:

Wszystkie szafy pomocnicze należy dostarczyć w jednolitym kolorze i odcieniu.

Zapytanie nr 4

W jakim kolorze należy wykonać konstrukcję przeszklonych ścianek aluminiowych?

Wyjaśnienie:

Konstrukcję przeszklonych ścianek aluminiowych należy dostarczyć w kolorze beżowym.

Zapytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że ścianka aluminiowa przed toaletami (między salą nr 04, a korytarzem 05) może zostać zakotwiona do ściany za pomocą wspornika nad przejściem? (brak rysunku widoku ścianki).

Wyjaśnienie:

Zgodnie z rysunkiem 04 aluminiowa ścianka przed toaletami ma zostać zakotwiona do ściany za pomocą wspornika nad przejściem.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiający zaakceptuje uchwyty w toaletach dla os. niepełnosprawnych wykonane z rurek o średnicy 3,2 cm (nie występują uchwyty o śr. 4 cm, standardem jest 3,2 cm)?

Wyjaśnienie:

Uchwyty dla niepełnosprawnych mają być wykonane z rurek o średnicy fi-32mm

Treść wyjaśnień staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

z up. Burmistrza

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Dariusz Zagół