



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

IOŚ-DR.271.00014.2025

Żywiec, dnia 08.08.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 2 I INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „**Budowa węzła przesiadkowego w Żywcu**”

Zamawiający, Miasto Żywiec działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: „ustawa Pzp” – udziela wyjaśnień treści SWZ jak niżej. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy Pzp dokonuje odpowiedniej zmiany treści SWZ w poniżej określonym zakresie.

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 04.08.2025r. pkt 4, prosimy o zmianę opisu w kosztorysie poz. o12 – tak aby opis studni był zgodny z tą która ma być wyceniana w opisie projektu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy. Zapis w przedmiarze brzmi: "Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III. - Studnia kablowa szczelna PCV, Rama betonowa, Właz żeliwny klasa 250 B, pokrywa, uszczelki do wprowadzenia kanalizacji". Zapis jest identyczny z opisem w projekcie. Jednoznacznie wskazano że nie jest to studnia betonowa ale szczelna z PCV. Skrót SKR oznacza Studnia Kablowa Rozdzielcza i opisuje funkcję, nie materiał z jakiego została wykonana.

2. Wskazanie jakie oprawy oświetleniowe mają być zastosowane – czy na wysięgnikach, o jakiej mocy, natężenie strumienia, itp. Niestety w pkt.5 Opisu technicznego, do którego odsyła Zamawiający takich informacji nie ma?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zasadami przetargu publicznego, nie można wskazywać konkretnego producenta wyrobu budowlanego, podanie powyższych danych, powodowało by pośrednie wskazanie konkretnego producenta. W dokumentacji określono efekt jaki ma zostać osiągnięty. Dobór konkretnych rozwiązań systemowych



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

zostanie dokonany na etapie realizacji w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3. W przedmiarze jest element - zasilanie złącza KS Łucznicz - brak tego elementu na planie sytuacyjnym oraz brak schematu ideowego tej instalacji. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Całość danych dla zasilania złącza KS Łucznicz została załączona do wyjaśnień treści SWZ nr 1 z dnia 4.08.2025 roku.

4. Co z demontażem istniejącego oświetlenia, brak tego elementu w przedmiarze – brak demontażu słupów, brak demontażu opraw, brak demontażu kabli.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uzupełnia przedmiar ofertowy o pozycje związane z demontażem słupów. W załączeniu kosztorys ofertowy wersja 3.

5. Kamery stałopozycyjne 18szt. - nie ma określonych parametrów/wymagań jak w przypadku PTZ. Czy kamery mają spełniać NIS2 / NDAA?

Wyjaśnienie:

Wymagania dla kamer stałych zostały określone w odpowiedzi na zapytanie nr 46 w wyjaśnieniu treści SWZ nr 1 z dnia 4.08.2025 roku. Nie jest konieczne spełnienie NIS2/NDAA zarówno dla kamer obrotowych i stałych.

6. Czy licencje Mirasys Enterprise ma mieć wersję v8 czyli zgodną z tym co obecnie mają na serwerze na Straży Miejskiej czy wersję v9 jaka jest na oczyszczalni?

Wyjaśnienie:

Należy dostarczyć licencję Mirasys w wersji v9 zgodną z systemem monitoringu dla ścieżek pieszo-rowerowych. Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu zgodnego programowo i funkcjonalnie z ww.

Niniejsze pismo w zakresie zmian SWZ wraz z załącznikami stanowi integralną część dokumentacji zamówienia i jego treść jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający informuje, że SWZ nie ulega zmianie w pozostałym zakresie.