



MODERNIZACJA ROKI
2010

Telefon 33 860-63-00
Fax 33 860-63-10
NIP 553-010-10-94
Regon 070540957
KRS 0000089484
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 52 728 360,00 zł
e-mail: biuro@mpwik-zywiec.pl

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-76114-40865-JFAGH-23

WODPOL Sp. z o.o.
ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
34-300 Żywiec

Nasz znak: NTZ/244/1253/2025

Wasz znak:

Żywiec dn. 2025-12-02

Dotyczy: Wniosku o określenie ciśnienia i wydajności hydrantów przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu w obszarze byłych Zakładów Papierniczych „SOLALI”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu informuje, że wg. stanu na dzień 11.12.2025 parametry eksploatacyjne hydrantów są następujące:

Hydrant H1

- ciśnienie statyczne 0,19MPa,
- ciśnienie dynamiczne 0,06MPa,
- wydajność 5,8l/s;

Hydrant H2

- ciśnienie statyczne 0,2MPa,
- ciśnienie dynamiczne 0,11MPa,
- wydajność 7,73l/s;

Hydrant H3

- ciśnienie statyczne 0,22MPa,
- ciśnienie dynamiczne 0,13MPa,
- wydajność 8,35l/s;

Otrzymują:

1. Adresat,
2. MPWiK a/a

Z poważaniem
DZIAŁ ZARZĄDZANIA SIECIĄ
KIEROWNIK


Agnieszka Kliś



