

Żywiec, 26-09.2006 28991
Nr pisma BE/RD-4/ZS/..../2006

REJON DYSTRYBUCJI ŻYWIEC
ul. Wesoła 69, 34-300 Żywiec
tel. (33) 866 46 00, fax (33) 866 47 02

Urząd Miejski w Żywcu
Ul. Rynek 2
34-300 Żywiec

Dotyczy: Uzgodnienia przebudowy ulicy Podtorze w Żywcu.

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak w nagłówku informujemy, że remont ulicy uzgadniamy pozytywnie pod następującymi warunkami:

1. Na przedstawionej mapie wrysowano kolorem czerwonym istniejące linie kablowe SN oraz nN będące w eksploatacji RD-Żywiec. W niektórych miejscach linie wrysowano w sposób orientacyjny ze względu na brak namiarów geodezyjnych. Przed przystąpieniem do prac kable należy wytyczyć przy pomocy lokalizatora.
2. Istniejące linie kablowe SN, nN i oświetlenia ulicznego w miejscu skrzyżowania z remontowaną ulicą oraz projektowaną kanalizacją należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A 160 PS (kable SN) i A 110 PS (kable nN) wystającymi min 0,5m poza obrys jezdni i projektowanych wykopów. Projektowane studzienki należy lokalizować w odległości min 1m od istniejących kabli i słupów elektroenergetycznych.
3. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych podziemnych urządzeń z kablowymi i napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi winny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004 i PN-76 E-05125 dla linii kablowych oraz PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 dla linii napowietrznych.
W przypadku braku możliwości spełnienia warunków powyższych norm należy wystąpić do RD Żywiec o warunki przebudowy kolidujących urządzeń.
4. Dopuszcza się przedłużenie istniejących rur osłonowych pod warunkiem zapewnienia ich drożności. W przypadku braku drożności rur, na kablach należy zabudować nowe osłony ochronne typu A 160 PS lub A 110 PS.
5. Zabrania się pozostawienia niezabezpieczonych kabli pod jezdnią lub krawężnikiem.
6. Zabrania się niwelacji terenu oraz wykonywania nasypów bezpośrednio po trasie naszych urządzeń.
7. Roboty ziemne w pobliżu kabli należy wykonać przez uprawnioną firmę elektroinstalacyjną pod nadzorem pracownika RD-Żywiec.
8. Przed zasypaniem odkrytych urządzeń elektroenergetycznych należy uzyskać od przedstawiciela RD-Żywiec wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
9. Uzgodnienie jest ważne do dnia 26-09-2008r.

Otrzymują:
1x Adresat
1x RD-4 a/a.

T. P. S.
On.

Kierownik Wydziału
Zarządzania Siecią
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Kapier

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Beskidzka Energetyka
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
ENION Spółka Akcyjna
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
NIP 675 000 12 25
KRS 0000012216
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście