



**Legenda:**

- Projektowane kable oświetlenia ulicznego (dla nowego oświetlenia)
- Istn. kable YAKY 4x35 mm2
- Projektowane kable oświetlenia ulicznego (w ramach przebudowy oświetlenia)
- Istn. kable YAKY 4x35 mm2
- Uwaga: Wszystkie kable układać wraz z brzońką FeZn 30x4 mm
- Projektowane słupy oświetlenia ulicznego (dla nowego oświetlenia)
- Istn. słupy oświetlenia ulicznego (dla nowego oświetlenia)
- Projektowane słupy oświetlenia ulicznego (w ramach przebudowy oświetlenia)
- Istn. słupy oświetlenia ulicznego (w ramach przebudowy oświetlenia)

Investor	Urząd Miasta w Żywcu	DATA
Objekt	Budowa ronda drogowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego I Kopernika w Żywcu	Grudzień 2007r
	Część elektryczna	SKALA
		Schemat
Tytuł rys.	Schemat zasilania	NR RYS. <b>3</b>
Opracował	Władysław Mitoraj	